



**INFORME DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA DE MÍNIMA CUANTÍA No. 050 DE 2023**

**Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPO CALENTADOR DE AGUA A GAS PARA LA PISCINA DE HIDROTERAPIA DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.**

Ciudad y fecha: Ipiales, 19 de MAYO de 2023


El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada se analizará de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Contratación y Manual de Contratación del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.

OFERTA PRESENTADA: Se presentó la siguiente oferta:

No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT / CC	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	VALOR OFERTA
1	ECOALTERNA UPS S.A.S.	901360310-0	17 de MAYO de 2023 Hora: 14:46 p m	\$ 27.900.000

**VERIFICACIÓN JURÍDICA**

No	REQUISITOS DE CONTENIDO JURÍDICO	ECOALTERNA UPS S.A.S.
1	Anexo 1 - Carta de Presentación Propuesta	CUMPLE
2	Anexo 2 - Compromiso Anticorrupción	CUMPLE
3	Anexo 3 - Formato de certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales	CUMPLE
4	Anexo 4 - Anexo técnico y oferta económica	CUMPLE
5	Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE
6	Registro Mercantil	CUMPLE
7	RUT	CUMPLE
8	Antecedentes judiciales del oferente - Policía Nacional de Colombia	CUMPLE
9	Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia	CUMPLE
10	Certificado de Responsabilidad Fiscal - Contraloría General de la Nación	CUMPLE
11	Certificado de Antecedentes Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación	CUMPLE
12	Cédula de Ciudadanía	CUMPLE
13	Libreta Militar	CUMPLE
14.	Registro Único de Proponentes RUP	N/A



VERIFICACION TECNICA Y ECONOMICA

1. VERIFICACION TECNICA: CUMPLE VER ANEXO 1

2. OFERTA ECONOMICA :

Una vez revisado la oferta económica presentada por ECOALTERNA UPS S.A.S., identificado con NIT 901360310-0, se encuentra que cumple con las especificaciones requeridas por MANTENIMIENTO en el AREA DE RECURSOS FISICOS de la Institución y conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.

VERIFICACION ECONOMICA DEFINITIVA: CUMPLE- ECOALTERNA UPS S.A.S.

Finalizada la evaluación económica, técnica y jurídica, el comité de contratación del Hospital Civil de IpiALES E.S.E. recomienda adjudicar el presente proceso de selección al oferente presentado, por cuanto cumple las especificaciones solicitadas en el pliego de condiciones y no supera el valor del presupuesto.

1. ECOALTERNA UPS S.A.S. con NIT 901360310-0 representado legalmente por DIEGO MAURICIO GARCIA LOPEZ con C.C. No 18.398.756 , los siguientes productos:


ESPECIFICACIONES TECNICAS
Funcionamiento con gas propano
Mínimo 400.000 BTU
Sistema de ignición automático
Pantalla para visualización de códigos de errores
Intercambiador de calor en titanio

Publíquese en la página web [www.hospitalcivilese.gov.co](http://www.hospitalcivilese.gov.co), con el fin de dar cumplimiento al traslado a los proponentes por el término de un (1) día hábil, contado a partir de la publicación del acta, termino en el cual los proponentes podrán subsanar los requisitos habilitantes y/o presentar observaciones.

Para constancia se firma,

  
VIVIANA ELIZABETH CORAL BASTIDAS  
Subgerente de Administrativa y Financiera, HCl

  
LUIS ANTONIO GUZMAN  
Subgerente de Prestación de Servicios

  
MARIA EUGENIA ROSERO E.  
P.U: Recursos físicos

DANIEL CORAL LARA  
Líder Oficina Jurídica y de Contratación  
Invitado

ANDRES MARTINEZ M.  
Abogado oficina jurídica HCl

  
JAVIER HERNANDEZ  
técnico mantenimiento hospitalario Invitado



**CUADRO COMPARATIVO OFERTAS  
ECONÓMICAS EQUIPOS**

FO-2275


Versión: 1

Vigencia:  
09/06/2021

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS	CUMPLE		Observaciones
	ECOALTERNA		
<b>CALENTADOR DE AGUA A GAS CONVOCATORIA MINIMA CUANTÍA NO 050 DE 2023</b>	\$ 27.900.000		Observaciones
Funcionamiento con gas propano	SI		
Mínimo 400.000 BTU	SI		
Sistema de ignición automático	SI		
Panela para visualización de códigos de errores	SI		
Intercambiador de calor en titanio	SI		
<b>Total positivos</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de especificaciones</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0%</b>
<b>% de cumplimiento de especificaciones</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

**CONCEPTO:**

El oferente cumple con las especificaciones técnicas solicitadas

  
**MARIO ANDRES ERAZO QUENGDAN**  
 Coordinador Ingeniería Hospitalaria HCI

